

МЧС информирует

28.12.2015

18 декабря 2015 года в 16 часов 56 минут пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу: г. Москва, ул. Ак. Анохина, д. 5. корп.2, где в помещении электрощитовой, расположенной на 1-ом этаже, между 3-м и 4-м подъездами 17-этажного панельного жилого дома, обгорели силовые электрокабели и электрооборудование в электрощите на общей площади 1 м. кв. Причина пожара - тепловое проявление электрического тока при аварийном режиме работы электросети.

Пожар ликвидирован переносным устройством аэрозольного пожаротушения. В результате пожара пострадал гражданин 1969 г. р., который после осмотра нарядом СНМП ДЗ г. Москвы с диагнозом: ожоги 2 степени обеих кистей рук на общей площади 4% поверхности тела и ожогом верхних дыхательных путей был госпитализирован НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского. Также пострадал гражданин 1968 г.р., который отравился продуктами горения. !

4 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС РФ по г. Москве напоминает, что при использовании электронагревательных устройств пожары возникают от нагретых электронагревательных элементов, аварийных режимов работы неисправных изделий, их продолжительной и бесконтрольной эксплуатации. Все это возникает вследствие пренебрежения условиями безопасной эксплуатации приборов. Не будьте беспечны! Помните: любая неосторожность при обращении с огнём может стать причиной непоправимой трагедии. Соблюдение мер пожарной безопасности — это залог вашего благополучия

Адрес страницы: <http://novo-peredelkino.mos.ru/presscenter/news-on-main/detail/2410299.html>

[Управа района Ново-Переделкино](#)