

Информация о проверке исполнения пожарного законодательства ООО «Сатра-СГ»

19.12.2016

Межрайонной прокуратурой, в связи с поступившей из 4 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве информацией по факту пожара, произошедшего 08.11.2016 в некапитальном строении «морском контейнере» по адресу: г. Москва, ул. Новоорловская, д. 3 А и повлекшего смерть Исакова Игоря Александровича 13.07.1966 г.р. проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ООО «Сатра-СГ».

В ходе проведенной проверки установлено, что в ООО «Сатра-СГ»:

- на объекте не хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта;
- допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками рассеивателями, предусмотренные конструкцией светильника в помещении охраны, не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы;
- на дверях помещений производственного и складского назначения не обозначены категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- помещения охраны не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;
- помещения хозблока и гаража не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;
- помещения охраны не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;
- не организована перекатка пожарных рукавов;
- руководитель организации не обеспечил проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода;
- допускается хранение под лестничными маршами горючих материалов;
- второй этаж административного здания не оборудован эвакуационными выходами.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой внесено представление.

В отношении ООО «Сатра-СГ», а также должностного лица заместителя генерального директора, ответственного за пожарную безопасность, вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4, ч. 3 ст. 20.4, ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ.

Помощник прокурора И.С. Нехаев

Адрес страницы: <http://novo-peredelkino.mos.ru/presscenter/news-on-main/detail/4476093.html>

[Управа района Ново-Переделкино](#)